

CZYSZCZENIE WENTYLACJI MECHANICZNEJ, DEZYNFEKCJA, DEKONTAMINACJA

Warszawa 2022-03-14

Protokół

Protokół powykonawczy z czyszczenia i dezynfekcji systemów wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach w budynku OLMEDICA Sp. z o.o., ul. Goldapska 1, 19-400 Olecko.

Wykonawca: Ekologia Sp. z o.o., ul. L. Kondratowicza 65A lok.15, 03-642 Warszawa.

Zlecający: OLMEDICA Sp. z o.o., ul. Goldapska 1, 19-400 Olecko.

Zakres prac: Czyszczenie i dezynfekcja wentylacji mechanicznej, układ 10NN/10WN

1. Prace wykonano w dniu 11 marca 2022 roku na podstawie uzgodnionego harmonogramu prac.
2. Na czas prowadzonych prac zabezpieczono folią ochronną urządzenia, oraz wyposażenie pomieszczeń.
3. Przed czyszczeniem wykonano inspekcję układu wentylacji mechanicznej 10NN/10WN.
4. Wyczyszczono i zdezynfekowano czerpnię powietrza.
5. Usunięto z centrali wentylacyjnej zanieczyszczone filtry.
6. Wykonano czyszczenie i dezynfekcję centrali wentylacyjnej, zamontowano nowe filtry.
7. Wyczyszczono i zdezynfekowano wewnętrzną powierzchnię kanałów nawiewno-wyciągowych systemu 10NN/10WN.
8. Wykonano czyszczenie i dezynfekcję elementów regulacyjnych. Zabezpieczono położenie przepustnic. Przepustnice wyczyszczono nie naruszając ich ustawień.
9. Wyczyszczono i zdezynfekowano anemostaty i kratki wentylacyjne nawiewno-wyciągowe.
10. Wyczyszczono wyrzutnie powietrza.

11. Czyszczenie przeprowadzono następującymi metodami.
 - czyszczenie mechaniczne szczotkami z tworzyw sztucznych,
 - czyszczenie sprężonym powietrzem,
 - czyszczenie ręczne.
12. Wykonano kompleksową dezynfekcję układu 10NN/10WN środkiem dezynfekcyjnym VIRUSOLVE+.
13. Po czyszczeniu zakończeniu czyszczenia wykonano inspekcję wnętrza kanałów wentylacji mechanicznej układu 10NN/10WN.
14. Po zakończeniu prac posprzątano pomieszczenia w których prowadzono prace.
15. Wszystkie prace wykonano zgodnie za zasadami ochrony przeciwpożarowej i przepisami BHP.

Załączniki:

1. Deklaracja Zgodności VIRUSOLVE+.
2. Karta Charakterystyki VIRUSOLVE+.

ZAMAWIAJĄCY

KIEROWNIK DZIAŁU
TECHNICZNEGO
Jerzy Nowak

WYKONAWCA

mgr inż. Marcin Sobiech

EKOLOGIKA Sp. z o.o.

ul. Kondratowicza 65A lok. 15
03-642 Warszawa
NIP: 524-289-59-54 Regon 385200746